

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО УК «Центр»
В.В. Меркушин
« 16 » _____ 2021 г.

АКТ

обследования жилого/нежилого помещения

по адресу: 1-45-58
« 16 » декабря 2021 г.

Комиссия в составе: ср. мастер цср Рачинский В.В.
мастер цср Булатова Р.Р.
мастер цср. Печернича И.И.

На основании заявления собственника /планового обследования/ Чиркова т.в.
(ФИО собственника/квартиросъемщика)

на предмет защиты от замерзания

Квартира расположена на 5 этаже 5 - этажного дома

Техническое состояние инженерных сетей: ГВ цср ХВ цср

Канализация цср Вентиляция цср ТС цср

Перепланировка переназначение коллкат кухня - зал.

Нарушения в инженерных системах (переоборудование): ГВ нет ХВ нет

Канализация нет Вентиляция нет ТС нет

проверена система отопления, произведе-
ны замеры. В кухне коллектах установлен
ленд радиаторов отопления стальная
подводка к радиатору обмотана
м.п. трубой ϕ 20-25 мм. в кухне и
коллектах трубы отопления зафиксированы в
коробах, соответствует темп. нет возможности
их проверить точки отопления
+ фронт кухня 21°C + фронт коллектов 21°C
+ фронт балкона 21°C замерот произведен,
термометром 830-11 при t наружного
воздуха -20°C .

Комиссия решила:
температуры в квартире
соответствует нормативам.

Подписи
Рачинский В.В.
Булатова Р.Р.
Печернича И.И.
собственник кв. №58. Чиркова т.в.