

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО УК «Центр»

В.В.Меркушин

«__» _____ 202__ г.

АКТ**осмотра системы водоотведения**по адресу: г.Нягань 1микр. ж.д.№10 по стояку кв.28
«27» февраля 2025 г.**Комиссия в составе:**Начальник АДС С.Н.Ахмедов
Мастер УСТР Р.Р.Булатова
Мастер УСТР И.Н.Печерица

На основании обращения собственника Казвировой Т.Г. проведено визуальное обследование системы водоотведения по стояку кв. 28 и было выявлено следующее:




В квартирах №№ 16,19,22,25,28 стояк канализации по кухне выполнен из трубы чугун ду 50 мм, стояк канализации по туалету выполнен из трубы чугун ду 100мм.

В 2022 году проводился капитальный ремонт системы водоотведения по адресу 1 микр. ж.д. №10. Канализационные стояки по кухне, туалету в выше указанных квартирах не заменены по причине отказа собственника кв. 19 . Предоставить доступ для проведения работ по капитальному ремонту системы водоотведения.

Комиссия решила:

При проведении капитального ремонта системы водоотведения в жилом доме №10 1микр. по стояку кв.№28 работы по замене труб канализации не выполнены. Требуется замена чугунных труб канализации по стоякам кухня, туалет на ПВХ.

Подписи:

	С.Н.Ахмедов
	Р.Б. Булатова
	И.Н.Печерица